

全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动第十一督查组问题交办情况表

填报单位（盖章）：腾冲市人民政府

填报时间：2018年7月3日

序号	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题经纬度		督查组交办问题	督查组处理建议	整治进展情况	是否完成整治	备注
						经度	纬度					
1	保山市腾冲市	秦陵河水库水源地	县级	二级	其他问题	98° 30' 0"	24° 54' 14"	水源保护区警示标示牌不完整。	按照《饮用水水源保护区标志技术要求》规定，完善饮用水水源地边界地理标志和警示标志。	按照整改方案的建设内容。正在组织办理招投标手续，完成进度的30%。	否	

填报人：彭晓桔

联系方式：0875-5186785